



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Jöransberg 1:203
Adress	Lönnvägen 16B
Postnummer	561 38
Ort	Huskvarna
Mätdatum	2025-01-29
Exponeringstid	13:00 – 14:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2024-01-25 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	Radhus i 2 plan
Byggnadsår	1970
Ventilation	Självdrag (förstärkt med frånluftsfläktar i duschrum)
Väderlek/Temp	Mulet och 3°

Genomsnittlig radonhalt i bostad

100 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är. Indikeringen/mätvärdet skall inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år (beroende på väderlek, boendevanor m.m.). Ett årsmedelvärde kan därför vara både högre eller lägre än det ovanstående angivna medelvärde.

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Jönköping 2025-01-29

FST Husbesiktningar AB