

Ort:

Saltsjöbaden

Datum:

2025-01-09

Vår referens:

Andreas Altinisik
Enspecta AB

Uppdragsgivare:

Susanne Klofsten
Vårgårdsvägen 75
133 36 Saltsjöbaden

Uppdrag:

Areamätning av:
Vårgårdsvägen 75
133 36 Saltsjöbaden
SOLSIDAN 41:15

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch GLM 50 C Internnummer 1.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-01-09.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2022. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m^2 . Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätresultat:

Övre plan = $121 m^2$
Souterrängplan (Bo area) = $54 m^2$
Souterrängplan (Bi area) = $57 m^2$
Oinredd vind (Bi area) = $54 m^2$
Friggebod, komplementbyggnad = $13 m^2$

Total Bo area= $175 m^2$

Total Bi area= $111 m^2$

Komplementbyggnad = $13 m^2$

Kommentarer:

Mätningens resultat är avrundat till två decimaler.
Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2025-01-09

Utförd av:

Andreas Altinisik

Byggnadsingenjör & SBR Besiktningsman

Andreas Altinisik