

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Jönköping Hakarps-Fagerslätt 1:66
Adress	Skolgatan 4
Postnummer/Ort	561 35 Huskvarna
Mätdatum	2025-10-14
Exponeringstid	12:30 – 14:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2025-01-25 Egenkontroll utförd 2025-07-15
Hustyp	Friliggande villa i 2 plan med suterrängkällare
Byggnadsår	1920
Tillbyggnadsår	1970-talet och 2005.
Ventilation	Självdrag
Väderlek/Temp	Mulet och 10°

Genomsnittlig radonhalt i suterrängplan 170 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i plan 2 och övervåning 90 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är. Indikeringen/mätvärdet skall inte betraktas som ett årsmedelvärde. Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Jönköping 2025-10-14

FST Husbesiktningar AB