



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Drättinge 9:1
Adress	Drättinge 22
Postnummer/Ort	561 46 Huskvarna
Mätdatum	2025-11-19
Exponeringstid	09:30 – 11:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2025-01-25 Egenkontroll utförd 2025-07-15
Hustyp	Friliggande villa i 1 ½ plan med mindre källare
Byggnadsår	1928
Ventilation	Självdrag
Väderlek/Temp	Växlande och -4°

Genomsnittlig radonhalt i bostad

80 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är. Indikeringen/mätvärdet skall inte betraktas som ett årsmedelvärde. Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Jönköping 2025-11-19

FST Husbesiktningar AB