

Bilaga A till BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum



Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, pkt 11

Behörig entreprenör RBG PLATT & EL

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 291957623

Organisationsnummer 490628-0856

Ansvarsförsäkring i LÄNSFÖRSÄKRINGSR

försäkringsbolag

Objekt BADRUUM

Beställare Jon Karlsson

Arbetena utförda under tiden: från juni-16 till jul-16

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C:

Golv: Tillverkare SCHÖNOX

Benämning VSF, HA, IFIX

Vägg: Tillverkare SCHÖNOX

Benämning VSF, HA, IFIX

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12:

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv ☒ Vägg ☒
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats.
- ☒ Ny, typgodkänd golvbrunn installerad ☒ Ja ☐ Nej
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad och korrekt placerad i våg och höjd.
- ☒ Arbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning från tätskiktstillverkaren.
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☒ Ja ☐ Nej

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Våtrumsansvarig
arbetsledare: OYVIND PAULSEN

Namnteckning

Oyvind Paulsen

Ort och datum ROSERSBERG 1/8-16

Namnförtydligande

OYVIND PAULSEN

Dokumentet avser 1 våtrum. Se 11.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag