



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Bosebygd 1:350
Adress	Syrénstigen 38
Postnummer/Ort	565 34 Mullsjö
Mätdatum	2026-01-20
Exponeringstid	10:00 – 12:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2025-01-25 Egenkontroll utförd 2025-07-15
Hustyp	Parhus i 1 ½ plan
Byggnadsår	1980
Ventilation	FTX
Väderlek/Temp	Mulet och -4°

Genomsnittlig radonhalt i bostad

Under 50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är. Indikeringen/mätvärdet skall inte betraktas som ett årsmedelvärde. Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Jönköping 2026-01-20

FST Husbesiktningar AB