

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Attarp 2:635
Adress	Rosenvägen 26 F
Postnummer/Ort	564 33 Bankeryd
Mätdatum	2025-06-25
Exponeringstid	13.00-14.30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-11-22 Egenkontroll utförd 2025-05-20
Hustyp	Friliggande villa i 1-plan med suterräng
Byggnadsår	1974
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Mulet och cirka 18 grader
Genomsnittlig radonhalt i entréplanet	270 Bq/m ³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.	
Genomsnittlig radonhalt i suterrängvåningen	380 Bq/m ³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.	

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod.

Norrköping 2025-06-25

FST Husbesiktningar AB