



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Syskan 12
Adress	Fällhagen 10
Postnummer/Ort	561 48 Huskvarna
Mätdatum	2025-09-01
Exponeringstid	13.00-14.30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-11-22 Egenkontroll utförd 2025-08-18
Hustyp	Parhus i 2-plan i suterräng
Byggnadsår	1979
Ventilation	FTX
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Klart och cirka 22 grader

Genomsnittlig radonhalt i bostaden Mindre än 50 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod.

Norrköping 2025-09-01

FST Husbesiktningar AB