

INFORMATION
2023-07-10
DNR: Mi-2020-312

Ragnarsson, Christian

Norra Össjö 102
31253 Hishult

Hasslöv 12:2 – Bekräftelse på utförd avloppsanläggning

Fastighetsbeteckning:	Hasslöv 12:2
Fastighetens adress:	Våxtorpsvägen 17
Sökande:	Christian Ragnarsson
Entreprenör:	Magnus Gräv

Utförandeintyget är rapporterat av entreprenören och inkomna handlingar visar att avloppsanläggningen är utformad enligt följande:

Utförandedatum	2022-05-01
Anläggningen är dimensionerad för:	5 pe (personer)
Slamavskiljarens modell/ Våtvoly/ Volym:	Befintlig trekammarbrunn i betong 2 m ³
Typ av avloppsanläggning:	Infiltration (30 m ²) med pump
Övrigt/anmärkning:	Det har inte kommit in något utförandeintyg för anläggandet, endast foto på anläggningen. En bedömning har därför gjorts utifrån foton. Det går inte att exakt bedöma anläggningens utformning och anläggningsdjup, avståndet mellan infiltrationsyta och grundvatten ska alltid vara minst 1 meter. Det ska finnas larm på pumpen.

Upplysning

Granskningen är gjord ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Entreprenören ansvarar för avloppsanläggningens utformning och funktion.

Om du upptäcker fel i bekräftelsen, kontakta miljöenheten inom 2 veckor, sedan avslutas ärendet.

Miljöenheten har fått in bilder på anläggningen, kontakta oss om du vill ha kopior.