

Websida: <http://radon.miljo.stockholm.se/ECOS-RadonUL.aspx>

Fastighet: Redaren 1

Adress: Redargatan 3

Hustyp: Flerbostadshus

FardigMATTAr:

Det har gjorts tre mätningar som alla ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

Årtal	Årsmedel		
2019	50		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	50
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	50

Årtal	Årsmedel		
2019	50		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	50
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	50

Årtal	Årsmedel			
2019	20			
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde	
3 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	20	
3 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	20	

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att få fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdektorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av detektorerna har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m³. För mer information om radon följ länken nedan till Miljöförvaltningens informationssidor.

Websida: <http://radon.miljo.stockholm.se/ECOS-RadonUI.aspx>

Fastighet: Redaren 1

Adress: Redargatan 5

Hustyp: Flerbostadshus

FardigMettAr:

Det har gjorts fyra mätningar som alla ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

Årtal	Årsmedel		
2019	50		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
2 trappor upp	2019-01-15	2019-04-08	50
2 trappor upp	2019-01-15	2019-04-08	50

Årtal	Årsmedel		
2019	30		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
3 trappor upp	2019-01-15	2019-04-08	30
3 trappor upp	2019-01-15	2019-04-08	30

Årtal	Årsmedel		
2019	30		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	30
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	30

Årtal	Årsmedel		
2019	50		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	50
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	50

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att få fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdektorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av detektorerna har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m³. För mer information om radon följ länken nedan till Miljöförvaltningens informationssidor.

Websida: <http://radon.miljo.stockholm.se/ECOS-RadonUI.aspx>

Fastighet: Redaren 1

Adress: Redargatan 7

Hustyp: Flerbostadshus

FardigMettAr:

Det har gjorts tre mätningar som alla ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

Årtal	Årsmedel		
2019	30		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	20
4 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	30

Årtal	Årsmedel		
2019	30		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
5 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	30
5 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	30

Årtal	Årsmedel		
2019	20		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
3 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	20
3 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	20

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att få fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdektorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av detektorerna har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m³. För mer information om radon följ länken nedan till Miljöförvaltningens informationssidor.

Websida: <http://radon.miljo.stockholm.se/ECOS-RadonUI.aspx>

Fastighet: Redaren 1

Adress: Redargatan 9

Hustyp: Flerbostadshus

FardigMATTAr:

Det har gjorts tre mätningar som alla ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

Årtal	Årsmedel		
2019	100		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
4 trappor upp	2019-01-17	2019-04-07	90
4 trappor upp	2019-01-17	2019-04-07	110

Årtal	Årsmedel		
2019	50		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
3 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	50
3 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	50

Årtal	Årsmedel		
2019	20		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
1 trappa upp	2019-01-13	2019-04-07	20
1 trappa upp	2019-01-13	2019-04-07	20

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att få fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdektorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av detektorerna har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m³. För mer information om radon följ länken nedan till Miljöförvaltningens informationssidor.

Websida: <http://radon.miljo.stockholm.se/ECOS-RadonUI.aspx>

Fastighet: Redaren 1

Adress: Redargatan 11

Hustyp: Flerbostadshus

FardigMettAr:

Det har gjorts två mätningar som båda ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

Årtal	Årsmedel		
2019	20		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
2 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	30
2 trappor upp	2019-01-13	2019-04-07	20

Årtal	Årsmedel		
2019	40		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
Bottenplan	2019-01-13	2019-04-07	40
Bottenplan	2019-01-13	2019-04-07	40

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att få fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdektetorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektetorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av dektetorer har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m³. För mer information om radon följ länken nedan till Miljöförvaltningens informationssidor.